

ÖHMI Pharma- und Umweltlabor GmbH / Schulberg 17 / 75175 Pforzheim

Gemeinde Kämpfelbach
Kelterstr. 1
75236 Kämpfelbach-Ersingen

Prüfbericht Nr.: 202505407P-1
 Auftraggeber: Gemeinde Kämpfelbach Kelterstr.1 75236 Kämpfelbach-Ersingen
 Auftragsnummer: 2021AG0002
Probennummer: 202505407
 Probenmatrix: Trinkwasser
 Entnahmestelle: Gemeinde Kämpfelbach-Ersingen
 ON Ersingen Rathaus, Kelterplatz 1
 Entnahmestellentyp: Ortsnetz
 TW-Nummer: 236074-ON-0002
 Probenahmeart: Zapfhahnprobe
 Probenahmedatum: 22.09.2025 09:25 Uhr
 Probenahme durch: ÖHMI Pharma- und Umweltlabor GmbH / Werner
 Probeneingang: 22.09.2025
 Ende der Prüfung: 24.10.2025
 Desinfektion: k.A
 Art der Aufbereitung: k.A

Prüfergebnisse:

Parameter	Befund	Einheit	BG	Grenzwert	A	Untersuchungsmethode
Färbung, qual.	ohne	-	-	-		visuell
Trübung, qual.	ohne	-	-	-		visuell
Bodensatz	ohne	-	-	-	*	visuell
Geruch	ohne	-	-	-		DIN EN 1622: 2006-10 Anhang C
Wassertemperatur	18,8	°C	-	-		DIN 38404-4: 1976-12
Elektr. Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	659	µS/cm	1	2790		DIN EN 27888: 1993-11
pH (vor Ort)	7,55	-	1	6,5 - 9,5		DIN EN ISO 10523: 2012-04
Trübung (quantitativ)	0,42	NTU	0,01	1,0		DIN EN ISO 7027-1: 2016-11
Geschmack	ohne	-	-	-		DEV B 1/2 Teil a (1971)
Säurekapazität bis pH 4,3	5,06	mmol/l	0,0100	-	1)	DIN 38409-7-2 (2005-12)
Karbonathärte	14,1	°dH	0,3000	-	1)	berechnet
Gesamthärte	17,7	°dH	-	-	1)	berechnet
Härtebereich	hart	-	-	-	1)	berechnet
Calcium (Ca ²⁺)	100	mg/l	1	-	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Magnesium (Mg ²⁺)	16,3	mg/l	1	-	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Natrium (Na ⁺)	10,9	mg/l	1	200	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Kalium (K ⁺)	1,2	mg/l	1	-	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Aluminium (Al)	<0,01	mg/l	0,0100	0,200	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Antimon (Sb)	<0,001	mg/l	0,0010	0,0050	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Arsen (As)	<0,0005	mg/l	0,0005	0,010	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Blei (Pb)	0,001	mg/l	0,0010	0,010	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cadmium (Cd)	<0,0003	mg/l	0,0003	0,0030	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Chrom (Cr)	0,0002	mg/l	0,0002	0,025	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Eisen (Fe)	0,03	mg/l	0,0010	0,200	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Kupfer (Cu)	0,021	mg/l	0,0010	2,0	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

Mangan (Mn)	0,001	mg/l	0,0010	0,050	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Nickel (Ni)	<0,001	mg/l	0,0010	0,020	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Selen (Se)	<0,001	mg/l	0,0010	0,010	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Uran (U)	0,001	mg/l	0,0010	0,010	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Quecksilber (Hg)	<0,0001	mg/l	0,0001	0,0010	1)	DIN EN ISO 12846 (2012-08)
Ammonium (NH ₄ ⁺)	<0,01	mg/l	0,0100	0,50	1)	DIN 38406-5-1 (1983-10)
Nitrit (NO ₂ ⁻)	<0,01	mg/l	0,0100	0,50	1)	DIN EN 26777 (1993-04)
Nitrat (NO ₃ ⁻)	8,1	mg/l	1,00	50	1)	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Chlorid (Cl ⁻)	30,7	mg/l	1,00	250	1)	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	51,4	mg/l	1,00	250	1)	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
o-Phosphat (PO ₄ ³⁻)	0,02	mg/l	0,0100	-	1)	DIN EN ISO 6878 (2004-09)
Cyanid gesamt (CN ⁻)	<0,005	mg/l	0,0050	0,050	1)	Küvettestest Aquaquant 114417 (2013-12)
Fluorid (F ⁻)	0,11	mg/l	0,0100	1,5	1)	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Bromat (BrO ₃ ⁻)	<0,002	mg/l	0,002	0,010	1)	DIN EN ISO 15061 (2001-12)
Bor (B)	0,01	mg/l	0,0100	1,0	1)	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Permanganatindex (als O ₂ -Verbrauch)	<0,5	mg/l	0,5000	5,0	1)	DIN EN ISO 8467 (1995-05)
Färbung (SAK bei λ = 436 nm)	<0,02	1/m	0,02	0,5	1)	DIN EN ISO 7887 (2012-04)
Keimzahl (22°C)	19	KBE/1 ml	0	100		TrinkwV § 43 (3)
Keimzahl (36°C)	8	KBE/1 ml	0	100		
E. coli	0	KBE/100 ml	0	0		DIN EN ISO 9308-2: 2014-06
Coliforme Keime	0	KBE/100 ml	0	0		DIN EN ISO 9308-2: 2014-06
Enterokokken	0	KBE/100 ml	0	0		Enterolert-DW 2021
Benzol	<0,0002	mg/l	0,0002	0,0010	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Benzo(b)fluoranthen	<0,000005	mg/l	0,0000	-	1)	DIN 38407-39 (2011-09)
Benzo(k)fluoranthen	<0,000005	mg/l	0,0000	-	1)	DIN 38407-39 (2011-09)
Benzo(a)pyren	<0,000003	mg/l	0,0000	0,000010	1)	DIN 38407-39 (2011-09)
Indeno(123)pyren	<0,000005	mg/l	0,0000	-	1)	DIN 38407-39 (2011-09)
Benzo(ghi)perylene	<0,000005	mg/l	0,0000	-	1)	DIN 38407-39 (2011-09)
Summe PAK (TrinkwV)	<0,00002	mg/l	0,0000	0,00010	1)	DIN 38407-39 (2011-09)
Dichlormethan	<0,001	mg/l	0,0010	-	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Trichlormethan	0,0017	mg/l	0,0010	-	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Tetrachlormethan	<0,0001	mg/l	0,0001	-	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
1,2-Dichlorethan	<0,0001	mg/l	0,0001	0,0030	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
1,1,1-Trichlorethan	<0,0001	mg/l	0,0001	-	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
cis-1,2-Dichlorethen	<0,0001	mg/l	0,0001	-	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Trichlorethen	<0,0001	mg/l	0,0001	0,01	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Tetrachlorethen	<0,0001	mg/l	0,0001	0,01	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Bromdichlormethan	0,0007	mg/l	0,0001	-	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Dibromchlormethan	0,0003	mg/l	0,0001	-	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Tribrommethan	<0,0001	mg/l	0,0001	-	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
SummeTri- und Tetrachlorethen	<0,0002	mg/l	0,0002	0,010	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Trihalogenmethane	0,0027	mg/l	0,0010	0,050	1)	DIN 38407-43 (2014-10)
Atrazin	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Bromacil	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Desethylatrazin	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Desethylterbuthylazin	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Desisopropylatrazin	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Hexazinon	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)

Metalaxyl	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Metazachlor	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Metolachlor	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Propazin	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Simazin	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Terbuthylazin	<0,02	µg/l	0,0200	0,10	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Summe PSM	n.n.	µg/l	0,1000	0,50	1)	
Bisphenol A	<0,0001	mg/l	0,0001	0,0025	1)	DIN 38407-36 (2014-09)
Ionenstärke	9,7	-	-	-	1)	DIN 38404-10 (2012-12)
Calcitlösekapazität	-25,7	mg/l	-	5	1)	DIN 38404-10 (2012-12)
Summe Erdalkalien	3,16	mmol/l	0,0700	-	1)	berechnet
Hydrogencarbonat	294,42289	mg/l	-	-	1)	DIN 38404-10 (2012-12)

Probenahme nach Zweck a (DIN EN ISO 19458: 2006-12 (K 19) und DIN EN ISO 5667-5: 2011-02 (A 14))

Beurteilung: Bezüglich der untersuchten Parameter entspricht das Wasser den Anforderungen der TrinkwV vom 20.06.2023 (BGBl. I S.159).

Legende:

BG = Bestimmungsgrenze

A = Anmerkung

n.n. = nicht nachweisbar

n.b. = nicht bestimmbar

KBE = Koloniebildende Einheiten

< x = kleiner als Bestimmungsgrenze

Werte < Bestimmungsgrenze werden bei einer Summenbildung nicht berücksichtigt

* Prüfverfahren nicht akkreditiert

1) Parameter wurde an das hierfür akkreditiertes Labor Institut Dr. Nuss, Bad-Kissingen vergeben

2) Parameter wurde an ein hierfür akkreditiertes Labor vergeben, siehe beiliegende/r Prüfbericht/e gemäß untenstehende Anlage

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Die auszugsweise Veröffentlichung des Prüfberichts bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Kontakt: info@oehmi-pharma.de

Pforzheim, 24.10.2025

Dr. Anke Sies
Technische Leitung

Ende Prüfbericht

